

CONTROLLO CAPPE CHIMICHE - ANNO 2019

NOTA: LE CAPPE SCRITTE IN CARATTERE ROSSO NON SONO UTILIZZABILI

misura H15 con F1 - misura H40 con F2

Piano	Laboratorio	Motore	Cappa	Velocità Media H15cm (m/sec)	Velocità Media H40cm (m/sec)	Data Controllo	Controllori	NOTE
0 nord	012	11	010	0,93	0,66	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	017	7	009	1,03	0,94	12/06/2019	Fiorini-Traverso	occupata da stufa
	017	7	008	1,15	1,09	12/06/2019	Fiorini-Traverso	riscaldatore
	017	8	007	0,94	0,97	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	017	8	006	NC	NC	12/06/2019	Fiorini-Traverso	occupata da muffola
	018	6	005	2,01	1,75	12/06/2019	Fiorini-Traverso	bagnetto+impianto
0 sud	006	1	001	1,22	0,80	21/02/2019	Puzo	
	006	/	002	NC	NC	/	Puzo	non utilizzabile (solo mobile)
	006	/	003	NC	NC	/	Puzo	non utilizzabile (solo mobile)
	007	4	004	NC	NC	/	Puzo	non utilizzabile (modificata)
1 nord	124	15	106	1,22	0,99	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	125	17 (a tetto)	107	0,58	0,60	09/05/2019	Abelmoschi-Soggia	
	125	17 (a tetto)	108	0,57	0,50	09/05/2019	Abelmoschi-Soggia	
	126	18 (a tetto)	109	0,47	NC	09/05/2019	Abelmoschi-Soggia	
	126	18 (a tetto)	110	NC	0,45	09/05/2019	Abelmoschi-Soggia	
	129	16B (2piano)	111	0,97	0,67	09/05/2019	Abelmoschi-Soggia	
	129A	16B (2piano)	112	1,05	0,64	09/05/2019	Abelmoschi-Soggia	
	133	16	105	0,85	0,64	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
1 sud	107-Bis	12	101	1,02	0,70	21/02/2019	Puzo	
	108A	13	102	1,57	0,67	21/02/2019	Puzo	
	113	14	103	1,80	0,76	21/02/2019	Puzo	
	113	14B	104	1,74	1,03	21/02/2019	Puzo	
2 nord	236	32	223	NC	NC	/	Covazzi-D'Onofrio	non funzionante
	236	32	224	NC	NC	/	Covazzi-D'Onofrio	non funzionante
	236	33	225	0,78	0,53	16/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	236	33	226	0,73	0,45	16/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	246	25	204	1,09	0,69	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	245B	24	205	1,38	0,78	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	247(Studio)	27	206	NC	NC	/	Fiorini-Traverso	non utilizzabile
	244B	26	207	1,05	0,55	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	234	28	208	0,70	0,65	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	234	28	209	0,66	0,64	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	234	29	210	NC	NC	/	Fiorini-Traverso	non utilizzabile
	234	29	211	NC	NC	/	Fiorini-Traverso	non utilizzabile
	235	30	208bis	NC	NC	/	Fiorini-Traverso	non utilizzabile
	235	30	209bis	NC	NC	/	Fiorini-Traverso	non utilizzabile
	235	31	221	0,83	0,83	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	235	31	222	0,84	0,67	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	239	34	231bis	0,78	0,69	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	250	34	231	0,88	0,58	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	250	42	232	0,85	0,62	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	243A	37	215	0,55	0,41	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	243A	37	216	0,72	0,48	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	243A	36	217	1,03	0,72	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	243	35	218	0,97	0,67	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
243B	39	212	1,17	0,77	12/06/2019	Fiorini-Traverso		
243B	38	213	0,72	0,50	12/06/2019	Fiorini-Traverso		
243B	38	214	0,93	0,53	12/06/2019	Fiorini-Traverso		
242B	41	227	1,28	0,75	12/06/2019	Fiorini-Traverso	Occupata da stufa	
242B	41	228	0,96	0,55	12/06/2019	Fiorini-Traverso		
242B	40	229	0,81	0,56	12/06/2019	Fiorini-Traverso	bagnetto	
242B	40	230	0,77	0,48	12/06/2019	Fiorini-Traverso		
2	212A	/	200	1,04	0,498	16/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	212B	21	202	1,26	0,65	16/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	

sud	212E	19	201	1,20	0,59	16/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	214B	22	203	0,88	0,62	16/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	

3 nord	326	79	351	0,94	0,93	12/06/2019	Fiorini-Traverso	2 forni
	326a	78	352	0,80	0,65	12/06/2019	Fiorini-Traverso	forno
	326a	78	353	0,83	0,56	12/06/2019	Fiorini-Traverso	occupata da forno
	326a	80	354	1,45	0,92	12/06/2019	Fiorini-Traverso	bagnetto+impianto
	326a	80	355	0,62	0,68	12/06/2019	Fiorini-Traverso	forno
	337	76	345	0,89	0,50	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	324	60	343	1,17	1,16	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	324	60	344	1,12	0,95	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	325	61	350	NC	NC	/	Fiorini-Traverso	non utilizzabile
	329	69	338	0,38	0,27	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	329	69	339	1,55	1,23	12/06/2019	Fiorini-Traverso	rotavapor
	329	68 out (69)	340	NC	0,93	12/06/2019	Fiorini-Traverso	bagnetto+brabender
	329	67	341	1,78	1,28	12/06/2019	Fiorini-Traverso	estrusore
	329	67	342	1,38	1,26	12/06/2019	Fiorini-Traverso	stampante 3D
	329a	73	348	0,87	0,74	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	329a	72	349	NC	NC		Fiorini-Traverso	stufa
	328	75	346	NC	0,61	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	328	74	347	1,26	1,09	12/06/2019	Fiorini-Traverso	
	331	66	334	0,96	0,77	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	331	66	335	0,87	0,64	18/04/2019	Galatini-Rocca	
331	65	336	NC	NC	/	Galatini-Rocca	non utilizzabile	
331	65	337	0,53	1,04	29/04/2019	Galatini-Rocca	Misura a 47 cm (F1, F2) per ingombro cryocool	
332	62	328	1,09	0,75	18/04/2019	Galatini-Rocca		
332	62	329	1,02	0,74	18/04/2019	Galatini-Rocca		
332	64	330	1,64	0,90	18/04/2019	Galatini-Rocca		
332	64	331	1,39	0,75	18/04/2019	Galatini-Rocca		
332	63	332	1,18	0,73	18/04/2019	Galatini-Rocca		
332	63	333	1,77	0,94	18/04/2019	Galatini-Rocca		

3 sud	301	45	326	NC	NC	/	Galatini-Rocca	non utilizzabile
	301	45	327	NC	NC	/	Galatini-Rocca	non utilizzabile
	305	44	315	0,93	0,83	24/04/2019	Galatini-Rocca	
	306	43	308	0,99	0,77	24/04/2019	Galatini-Rocca	
	307	46	304	0,77	0,56	08/04/2019	Galatini-Rocca	
	308	51	302	0,71	0,70	08/04/2019	Galatini-Rocca	
	308	51	303	0,59	0,52	08/04/2019	Galatini-Rocca	
	309	47	305	1,06	0,77	24/04/2019	Galatini-Rocca	
	309	48	306	0,83	0,50	29/04/2019	Galatini-Rocca	
	309	48	307	0,94	0,52	29/04/2019	Galatini-Rocca	
	310	52	309	1,59	0,83	08/04/2019	Galatini-Rocca	
	310	52	310	1,77	0,94	08/04/2019	Galatini-Rocca	
	310	53	311	1,19	0,72	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	310	53	312	1,27	0,77	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	310	49	313	0,77	0,66	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	310	49	314	0,94	0,71	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	311	54	316	1,41	0,76	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	311	54	317	1,68	0,87	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	311	50	318	1,43	0,80	18/04/2019	Galatini-Rocca	
	311	50	319	1,59	0,80	18/04/2019	Galatini-Rocca	
311	55	320	0,87	0,62	18/04/2019	Galatini-Rocca		
311	55	321	0,87	0,74	18/04/2019	Galatini-Rocca		
312	57-58	322	1,39	0,77	18/04/2019	Galatini-Rocca		
312	56	323	1,26	0,71	18/04/2019	Galatini-Rocca		
312	56	324	1,53	0,87	18/04/2019	Galatini-Rocca		
312	57-58	325	1,40	0,77	18/04/2019	Galatini-Rocca		
321	59	301	0,92	0,75	24/04/2019	Galatini-Rocca		

4 nord	416	94	428	0,91	0,64	17/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
	416	94	429	0,77	0,61	17/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
	416	95	430	0,68	0,63	17/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
	416	95	431	0,64	0,54	17/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
	416	96	432	0,73	0,60	17/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
	416	96	433	0,71	0,56	17/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
	417	91	426	0,64	0,55	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
	417	91	427	0,65	0,52	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
417	92	424	0,72	0,60	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi		

417	92	425	0,67	0,53	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
417	93	423	1,52	0,82	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
418	90	419	0,83	0,60	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
418	90	421	0,59	0,47	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
418	97	420	0,66	0,47	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	
418	97	422	0,51	0,41	20/05/2019	Bottinelli-Covazzi	

4 sud	407	84	401	0,72	0,44	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	407	84	402	0,55	0,40	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	407	83	403	0,66	0,49	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	407	83	404	0,59	0,42	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	407	81	405	1,07	0,79	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	407	81	406	1,08	0,74	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	407	82	407	0,90	0,52	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	407	82	408	0,66	0,41	08/04/2019	Galatini- Rocca	
	408	85	412	0,94	0,75	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	408	85	413	1,09	0,91	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	408	86	414	NC	NC	/	Covazzi-D'Onofrio	Non utilizzabile
	408	86	415	NC	NC	/	Covazzi-D'Onofrio	Non utilizzabile
	408	87	416	0,94	0,72	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	Occupata da muffola
	408	87	409	0,72	0,63	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	408	88	410	0,97	0,89	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	408	88	411	1,13	1,00	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	409	89	417	0,72	0,55	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	
	409	89	418	0,55	0,42	17/05/2019	Covazzi-D'Onofrio	